

Ellinge Vandværk
Åvænget 8, Ellinge
5540 Ullerslev

Registrernr.: 583918
Kundenr.: 5506549
Ordrenr.: 823271
Prøvenr.: 58391801

Att.: Henning Christensen

Modt. dato: 2008.06.11

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ellinge Vandværk
Åvænget 8, Ellinge, 5540 Ullerslev
Prøvested.....: **Ellinge Vandværk** - V02200052/4489000100
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning...: 2008.06.11 kl. 13:15
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XMA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.06.12 kl. 10:38 - 2008.06.17

	Prøvenr.: 58391801	Prøve ID:	Prøvemærke: Fra vandværk.	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		
Kintal ved 37 °C, GEA	2	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222		
Jern (Fe)	0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP	15	
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	15	
Ammonium	0.017	mg/l		0.05	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrat	0.67	mg/l		50	SM 17 udg. 4500	5	
Chlorid	31	mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
Fluorid	0.28	mg/l		1.5	SM 17 udg. 4500	5	
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	1.4	mg/l		4	SM 5310 A+B	5.0	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	11.0	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	69	mS/m		>30	DS/EN 27888	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Elisabeth Lyngby

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

19. juni 2008

Elisabeth Lyngby