



Ellinge Vandværk
Åvænget 8, Ellinge
5540 Ullerslev

Registrernr.: 892628
Kundenr.: 5506549
Ordrenr.: 823271
Prøvenr.: 89262801

Att.: Henning Christensen

Modt. dato: 2008.06.23

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ellinge Vandværk
Åvænget 8, Ellinge, 5540 Ullerslev
Prøvested.....: **Ellinge Vandværk. Ledningsnet - V02200052/4489000199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Ferritslev 94. Omklædning.**
Prøveudtagning...: 2008.06.23 kl. 14:15
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XMA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.06.24 kl. 11:07 - 2008.06.27

	Prøvenr.: 89262801	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m. Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml			i.m. Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	130	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.024	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS	15	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.1	SM 17 udg. 4500	5	
Nikkel (Ni)	0.17	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS	15	
Arsen (As)	0.51	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS	15	
Bor (B)	39	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	15.4	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	66	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson

27. juni 2008

Annette Vendel

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.