



Ellinge Vandværk
Åvænget 8, Ellinge
5540 Ullerslev

Registrernr.: 894464
Kundenr.: 5506549
Ordrenr.: 823271
Prøvenr.: 89446401

Att.: Henning Christensen

Modt. dato: 2008.09.08

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ellinge Vandværk
Åvænget 8, Ellinge, 5540 Ullerslev
Prøvested.....: **Ellinge Vandværk. Ledningsnet - V02200052/4489000199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Ellinge Kirke, udehane**
Prøveudtagning...: 2008.09.08 kl. 10:15
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XMA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.09.09 kl. 00:52 - 2008.09.12

	Prøvenr.: 89446401	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	3	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.1	SM 17 udg. 4500	5	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	12.4	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	67	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	8.9	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson

23. september 2008



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.